

26.30.50.121

Утвержден
АТПН.425241.029 ПС-ЛУ

ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ПЛАМЕНИ
ТЮЛЬПАН 2-23 Ex
ИП 330-29-1

Паспорт
АТПН.425241.029 ПС

EAC

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Наименование изделия	Извещатель пожарный пламени ТЮЛЬПАН 2-23 Ex
Условное обозначение	ИП 330-29-1
Маркировка	1Ex d IIC T5 Gb X
Сертификат соответствия	ЕАЭС RU C-RU.ПБ74.В.00181/21
Срок действия	от 19.03.2021 до 18.03.2026
Орган, выдавший сертификат	ОС «СЗРЦ СЕРТ»
Сертификат соответствия	ЕАЭС RU C-RU.АД07.В.03733/21
Срок действия	от 31.08.2021 до 30.08.2026
Орган, выдавший сертификат	ОС «Центр Сертификации «ВЕЛЕС»
Изготовитель	ООО «НПФ «Полисервис» *

Извещатель пожарный пламени ТЮЛЬПАН 2-23 Ex АТПН.425241.029 соответствует требованиям ТР ЕАЭС 043/2017, ГОСТ Р 53325-2012 и техническим условиям ТУ 4371-047-59497651-2015.

Извещатель изготавливается во взрывобезопасном исполнении в соответствии с требованиями ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011), ГОСТ IEC 60079-1-2011 для вида взрывозащиты «взрывонепроницаемые оболочки d» и требованиями Технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011.

Основные технические данные приведены в руководстве по эксплуатации АТПН.425241.029 РЭ.

2 КОМПЛЕКТНОСТЬ

2.1 Комплектность извещателя при поставке:

- а) извещатель пожарный пламени ТЮЛЬПАН 2-23 Ex;
- б) видеотрансмиттер аналоговый AVT-TRX101 - 1 шт;
- в) отвертка для винтов и шурупов с прямым шлицем с шириной лопатки 2 мм;
- г) ключ для винтов с внутренним шестигранником размером 4 мм;
- д) ключ для винтов с внутренним шестигранником размером 3 мм;
- е) наклейка пломбирочная Тип-П - 5 шт.;
- ж) уплотнительные кольца для кабельного ввода - 5 шт.;
- и) руководство по эксплуатации АТПН.425241.029 РЭ;
- к) паспорт АТПН.425241.029 ПС.

* Адрес предприятия-изготовителя приведен на сайте www.npfpol.ru

3 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

3.1 Гарантийный срок – 24 месяца с даты изготовления.

Изготовитель гарантирует соответствие технических характеристик изделия требованиям ТУ 4371-047-59497651-2015 при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

В случае отказа изделия в течение установленного гарантийного срока следует обращаться на предприятие изготовитель ООО «НПФ «Полисервис»*.

Для решения вопросов, возникающих в процессе эксплуатации изделия, следует обращаться в службу технической поддержки предприятия изготовителя[†].

4 СВЕДЕНИЯ О ДРАГОЦЕННЫХ МАТЕРИАЛАХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛАХ

4.1 Изделие не содержит драгоценных материалов и цветных металлов

5 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

5.1 Электронные изделия не должны утилизироваться вместе с бытовым мусором. Их утилизация должна осуществляться через специальные пункты. Для получения подробных сведений необходимо обращаться в территориальные органы местного самоуправления.

[†] Адрес предприятия-изготовителя и телефоны службы технической поддержки приведены на сайте www.nfpol.ru

6 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Извещатель пожарный пламени ТЮЛЬПАН 2-23 Ех

Наименование изделия

АТПН.425241.029

Обозначение

Упакован

ООО «НПФ «Полисервис»

Наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Извещатель пожарный пламени ТЮЛЬПАН 2-23 Ех

Наименование изделия

АТПН.425241.029 №

Обозначение

Зав. номер

Изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Отметка ОТК

Год, месяц