

26.30.50.121

Утвержден  
АТПН.425241.043 ПС-ЛУ

ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ПЛАМЕНИ  
ТЮЛЬПАН 4 Ex  
ИП 329/330-3-1

Паспорт  
АТПН.425241.043 ПС



## 1 Основные сведения об изделии

|                            |                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------|
| Наименование изделия       | Извещатель пожарный пламени ТЮЛЬПАН 4 Ех     |
| Условное обозначение       | ИП 329/330-3-1                               |
| Маркировка                 | 1Ex db IIC T6 Gb X<br>Ex tb IIIC T85 °C Db X |
| Сертификат соответствия    | № ЕАЭС RU C-RU.ПБ74.В.01189/26               |
| Срок действия              | с 20.05.2026 по 19.05.2031                   |
| Орган, выдавший сертификат | ОС «СЗРЦ СЕРТ»                               |
| Сертификат соответствия    | № ЕАЭС RU C-RU.НА65.В.03020/26               |
| Срок действия              | ОС ООО «ТехБезопасность»                     |
| Орган, выдавший сертификат | с 19.06.2026 по 18.06.2031                   |
| Изготовитель               | ООО «НПФ «Полисервис» *.                     |

Извещатель пожарный пламени ТЮЛЬПАН 4 Ех АТПН.425241.043 (далее ИПП, Извещатель, Изделие) соответствует требованиям ТР ЕАЭС 043/2017, ГОСТ 34698-2020 и техническим условиям АТПН.425241.001ТУ

Извещатель изготавливается во взрывобезопасном исполнении в соответствии с требованиями ГОСТ 31610.0-2019 (IEC 60079-0:2017), ГОСТ IEC 60079-1-2013 для вида взрывозащиты «взрывонепроницаемые оболочки d», ГОСТ IEC 60079-31-2013 для вида взрывозащиты «оборудование с защитой от воспламенения пыли оболочками «t» и требованиями Технического регламента таможенного союза ТР ТС 012/2011.

## 2 Основные технические данные

2.1 Основные технические данные приведены в руководстве по эксплуатации АТПН.425241.043 РЭ.

\* Адрес предприятия-изготовителя приведен на сайте [www.npfpol.ru](http://www.npfpol.ru)

### 3 Комплектность

3.1 Комплектность извещателя при поставке:

- а) извещатель пожарный пламени ТЮЛЬПАН 4 Ех;
- б) отвертка для винтов и шурупов с прямым шлицем с шириной лопатки 2 мм;
- в) ключ для винтов с внутренним шестигранником размером 3 мм;
- г) наклейка пломбирочная ТИП-П - 5 шт.;
- д) кабельные вводы 2 шт. - по заказу (в соответствии с таблицей 1);
- е) руководство по эксплуатации АТПН.425241.043 РЭ;
- ж) паспорт АТПН.425241.043 ПС

Таблица 1

| Тип кабельного ввода  |                                                                                                                     | Отметка о поставке |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Условное наименование | Характеристика                                                                                                      |                    |
| БСЗ                   | Кабельный ввод М20х1,5 мм под бронированный кабель с внешним диаметром 5,5 - 14 мм; с наружным диаметром 10 - 19 мм |                    |
| MG1/2                 | Кабельный ввод М20х1,5 мм под небронированный кабель 6,0 - 13 мм в металлорукаве с условным проходом D=15 мм        |                    |
| MG3/4                 | Кабельный ввод М20х1,5 мм под небронированный кабель 6,0 - 13 мм в металлорукаве с условным проходом D=20 мм        |                    |
| З-М20                 | Заглушка взрывозащищенная резьбовая М20х1,5 мм                                                                      |                    |

### 4 Транспортирование и хранение

4.1 ИПП допускается транспортировать всеми видами транспорта (автомобильного, железнодорожного, воздушного, морского) в крытых транспортных средствах - закрытых кузовах автомашин, крытых вагонах, трюмах судов и т.д. Транспортирование воздушным транспортом допускается только в отапливаемых герметизированных отсеках самолетов.

4.2 ИПП должны быть упакованы в соответствии с чертежами упаковки и/или помещены в транспортную тару.

Защита изделия обеспечивается только упаковыванием, консервация не предусмотрена.

4.3 Тара с изделиями должна быть размещена в транспортных средствах в устойчивом положении (в соответствии с маркировкой упаковки) и закреплена для исключения возможности смещения, ударов друг о друга и о стенки транспортных средств.

Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов - по группе 4 ГОСТ 15150;

для морских перевозок в трюмах - по группе 3 ГОСТ 15150.

4.4 Условия хранения ИПП в упаковке должны соответствовать группе 2 по ГОСТ 15150.

Назначенный срок хранения - 2 года.

При длительном сроке хранения необходимо производить переосвидетельствование состояния извещателей в соответствии с ГОСТ 9.014.

Регламентный срок переосвидетельствования состояния - 2 года.

4.5 После транспортирования и/или хранения ИПП при температуре ниже 0 °С необходимо выдержать изделия не менее четырех часов в нормальных климатических условиях.

## 5 Гарантии изготовителя

5.1 Гарантийный срок – 24 месяца со дня выпуска предприятием-изготовителем.

5.2 Изготовитель гарантирует соответствие технических характеристик изделия требованиям технических условий АТПН.425241.001 ТУ при соблюдении потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

В случае отказа изделия в течение установленного гарантийного срока следует обращаться на предприятие-изготовитель ООО «НПФ «Полисервис»\*.

Для решения вопросов, возникающих в процессе эксплуатации изделия, следует обращаться в службу технической поддержки предприятия-изготовителя\*.

---

\* Адрес предприятия-изготовителя и телефоны службы технической поддержки приведены на сайте [www.npfpol.ru](http://www.npfpol.ru)

## 6 Сведения о драгоценных материалах и цветных металлах

6.1 Изделие не содержит драгоценных материалов.

6.2 Корпус изделия содержит алюминий.

## 7 Сведения об утилизации

7.1 Изделие не содержит в своем составе веществ и материалов, опасных для жизни и здоровья человека и окружающей среды, и не требует специальных мер предосторожности при утилизации.

7.2 По истечении срока службы изделия оно должно быть списано и утилизировано.

7.3 Составные части изделия демонтируются.

Корпус изделия подлежит сдаче в лом цветных металлов. Оставшиеся части утилизируются как твердые отходы в соответствии с нормами и правилами субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в области обращения с отходами в порядке, установленном Федеральным законом от 24.06.1998 N 89-ФЗ (ред. от 31.07.2025).

## 8 Сведения об изготовителе

8.1 Для решения вопросов, возникающих в процессе эксплуатации изделия, следует обращаться в службу технической поддержки ООО «НПФ «Полисервис».

**Юридический адрес:** 196650, Россия, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, д. 22, лит. ДМ, пом. 1.1

**Почтовый/фактический адрес:** 196650, Россия, Санкт-Петербург, Колпино, Территория Ижорский завод, д. 22, лит. ДМ, пом. 1.1

**Телефон:** +7 (812) 449-19-92

**Сайт:** [www.nfpol.ru](http://www.nfpol.ru)

**Электронная почта:** [office@nfpol.ru](mailto:office@nfpol.ru)

**Электронная почта службы технической поддержки:** [support@nfpol.ru](mailto:support@nfpol.ru)

## 9 Свидетельство об упаковывании

Извещатель пожарный пламени ТЮЛЬПАН 4 Ех

Наименование изделия

АТПН.425241.043

Обозначение

Упакован

ООО «НПФ «Полисервис»

Наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

## 10 Свидетельство о приемке

Извещатель пожарный пламени ТЮЛЬПАН 4 Ех

Наименование изделия

АТПН.425241.043 №

Обозначение

Зав. номер

Изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Отметка ОТК

Год, месяц



